

DETERMINAZIONE N.157 DEL 03.09.2025

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CPL CONCORDIA SOC. COOP. DI CONCORDIA S/S. DELL'INSTALLAZIONE DI NUOVA STAZIONE DI DOSAGGIO DI PRODOTTO OSSIDANTE ANTI-LEGIONELLA SU LINEA ACQUA FREDDA SANITARIA DELLA CENTRALE IDRICA PRESSO POLO "R. ROSSI" A NOVI DI MODENA. CIG. B81C4CCDC

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE ASP Terre d'Argine è proprietaria e soggetto gestore del Polo Polifunzionale "Roberto Rossi" di Novi di Modena, che ospita al proprio interno un Centro Diurno per Anziani e un Care Residence con n.14 appartamenti protetti;

RICHIAMATE:

- la determinazione dirigenziale n.237 del 27.12.2023, con cui è stato assegnato alla ditta CPL CONCORDIA SOC. COOP. di Concordia s/S. il *SERVIZIO DI CONDUZIONE, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O IN USO AD ASP TERRE D'ARGINE. PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2025;*
- la determinazione dirigenziale n.108 del 16.06.2025, con cui è stato assegnato a ENERTECH SALUTE SRL di Novellara il *SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO PER VERIFICA LEGIONELLA PRESSO: POLO POLIFUNZIONALE ROBERTO ROSSI DI NOVI DI MODENA E POLO POLIFUNZIONALE DI VIA NUOVA PONENTE A CARPI E DELLA FORNITURA DI FILTRI ASSOLUTI;*

PRESO ATTO CHE:

- le ultime analisi effettuate dalla ditta ENERTECH SALUTE SRL presso il Polo Polifunzionale "Roberto Rossi" hanno riscontrato la presenza di legionella in alcuni campionamenti;
- la struttura della Centrale Idrica del Polo Polifunzionale "Roberto Rossi" consentirebbe l'installazione di una stazione di dosaggio perossido anche sulla linea Acqua Fredda Sanitaria, ad integrazione dell'attuale sistema di dosaggio su linea Acqua Calda Sanitaria, favorendo un'ulteriore riduzione della presenza di batteri nell'acqua;

VALUTATO PERTANTO DI procedere all'intervento di installazione stazione di dosaggio perossido anche sulla linea Acqua Fredda Sanitaria della Centrale Idrica presso Polo Polifunzionale "Roberto Rossi" di Novi di Modena;

DATO ATTO CHE per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art.14 del D.lgs. n.36/2023 è consentito l'affidamento diretto ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n.36/2023 e che nella fattispecie è possibile derogare al principio di rotazione, ai sensi dell'art.49, comma 6 del D.lgs. n.36/2023;

RITENUTO di interpellare la ditta CPL CONCORDIA SOC. COOP. di Concordia s/S., in quanto ditta assegnataria del SERVIZIO DI CONDUZIONE, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O IN USO AD ASP TERRE D'ARGINE. PERIODO 01.01.2024 – 31.12.2025;

PRESO ATTO dell'offerta n. A1 OF_25004075_137742 GALMI/2025, trasmessa da CPL CONCORDIA SOC. COOP. di Concordia s/S. per l'intervento di cui trattasi, agli atti della scrivente prot.2381 del 01.09.2025, di seguito dettagliata:

Installazione di nuova stazione di dosaggio di prodotto ossidante anti-legionella su linea Acqua Fredda Sanitaria della Centrale Idrica presso Polo "R. Rossi" a Novi di Modena, ad integrazione dell'attuale sistema di dosaggio su linea ACS. In particolare, il punto individuato per l'installazione sarà in uscita dall'addolcitore per scongiurare la corrosione e l'inibizione delle resine contenute all'interno del sistema di addolcimento. Per questo sarà necessario attuare delle modifiche impiantistiche sulle tubazioni in uscita dall'addolcitore per poter installare punto di iniezione, pompa di dosaggio e conta impulsi.

Saranno svolte le seguenti attività:

- chiusura dell'acqua a servizio della struttura;
- modifica impiantistica con raccorderia varia consentire installazione di punto di iniezione e conta impulsi;
- fornitura e posa di n.1 contatore emettitori di impulsi EMT con bocchettoni Diametro 1"1/2 per acqua fredda;
- fornitura e posa di n.1 stazione di dosaggio proporzionale composta da: pompa dosatrice elettronica e serbatoio serie con capienza 50 lt.
- realizzazione dei collegamenti idraulici fra la pompa dosatrice del prodotto e conta impulsi;
- riapertura dell'acqua;
- prove di funzionamento e messa in servizio;

TOTALE OFFERTA EURO 1.696,00 + I.V.A.

oneri per la sicurezza (D.lgs.81/2008), compresi nel totale dei lavori

e ritenuta la stessa congrua e rispondente alle esigenze dell'Azienda;

DATO ATTO CHE:

- il costo complessivo previsto per l'intervento di cui trattasi, pari a Euro 1.696,00 oltre IVA di legge, sarà finanziato con risorse di ASP Terre d'Argine previste nel Bilancio Economico Previsionale 2025 approvato dall'Assemblea con deliberazione n.1 del 29.01.2025;
- l'intervento di cui al presente atto sarà assoggettato al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 13/08/2010, n.136;
- il CIG assegnato è il n. B81C4CCDC;

VISTA la seguente normativa:

- Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", in particolare l'art.50, comma 1, lett. a);
- Legge n.136 del 13.8.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia", con particolare riferimento all'art.3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. "Sanzioni" così come modificata dal D.L. n.187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza" convertito nella L. 217/2010;
- Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare l'art.23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";
- Legge 190 del 23.12.2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" art.1 relativo alla scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;

CONSIDERATO CHE la sottoscritta, con riferimento all'oggetto del presente atto, dichiara di aver verificato l'insussistenza nei propri confronti dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della legge n.241/90, come aggiunto dall'art.1 della legge n.190/2012;

D E T E R M I N A

per le motivazioni in premessa illustrate che si richiamano integralmente

1. DI ASSEGNARE, con affidamento diretto ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023, alla ditta CPL CONCORDIA SOC. COOP. con sede a Concordia s/S. in Via A. Grandi n.39 – c.f. e p.iva: 00154950364, l'INSTALLAZIONE DI NUOVA STAZIONE DI DOSAGGIO DI PRODOTTO OSSIDANTE ANTI-LEGIONELLA SU LINEA ACQUA FREDDA SANITARIA DELLA CENTRALE IDRICA PRESSO POLO "R. ROSSI" A NOVI DI MODENA come da offerta n. A1 OF_25004075_137742 GALMI/2025, agli atti della scrivente prot. 2381 del 01.09.2025, in premessa dettagliata e conservata agli atti;
2. DI DARE ATTO CHE:
 - il costo complessivo previsto per l'intervento di cui trattasi, pari a Euro 1.696,00 oltre IVA di legge, sarà finanziato con risorse di ASP Terre d'Argine previste nel Bilancio Economico Previsionale 2025 approvato dall'Assemblea con deliberazione n.1 del 29.01.2025;
 - l'intervento di cui al presente atto sarà assoggettato al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 13/08/2010, n.136;
 - il CIG assegnato è il n. B81C4CCDC;
 - il rapporto sarà formalizzato con la ditta assegnataria tramite scambio di corrispondenza commerciale cui sarà attribuito valore contrattuale;
 - si ottempera a quanto disposto dall'art.1 della Legge 190 del 23.12.2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" in termini di scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
 - si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art.23 del D.lgs. n.33/2013;
 - Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore di ASP Terre d'Argine – dott.ssa Alessandra Cavazzoni.

IL DIRETTORE
dott.ssa Alessandra Cavazzoni